

PRIME ENERGIE B2 – ISOLATION DES MURS

Décision du 19 octobre 2017 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
d'approbation du programme d'exécution relatif à l'octroi d'aides financières en matière d'énergie

A- TRAVAUX ET BÂTIMENTS CONCERNÉS

Cette prime est accessible pour le :	
Résidentiel (= maison unifamiliale ou appartement ou immeuble à appartements)	OUI
Tertiaire et industriel (= autres)	OUI
Cette prime est disponible pour une :	
Rénovation (bâtiment > 10 ans)	OUI
Construction neuve	NON

Travaux éligibles à l'octroi de la prime B2 :
Les travaux d'isolation thermique des murs délimitant le volume chauffé (= murs en contact avec l'ambiance extérieure ou avec un espace non chauffé)

L'isolation des murs peut être réalisée :

- par l'extérieur ;
- par le remplissage des murs creux existants avec un matériau isolant (= isolation en coulisse) ;
- par l'intérieur.

B- MONTANT DE LA PRIME

Isolation des murs extérieurs	Montant	Maximum
par l'intérieur (<i>R isolant</i> ≥ 2,00 m ² .K/W)	A : 20 €/m² de mur isolé B : 25 €/m² de mur isolé C : 30 €/m² de mur isolé	50% des coûts éligibles de la facture
par l'extérieur (<i>R isolant</i> ≥ 3,50 m ² .K/W)	A : 40 €/m² de mur isolé B : 45 €/m² de mur isolé C : 50 €/m² de mur isolé	
en coulisse (<i>R isolant</i> ≥ 1,00 m ² .K/W)	A : 8 €/m² de mur isolé B : 10 €/m² de mur isolé C : 12 €/m² de mur isolé	
BONUS ISOLANT NATUREL + 10 €/m² de matériaux isolant naturel		

Le bonus « isolant naturel » de **10€/m²** est accordé si la ou les couches d'isolant mises en œuvre sont composées à + de 85% de composants renouvelables (à base de fibres végétales ou animales) et si le lambda est inférieur ou égal à 0,055 W/mK.

Les bâtiments résidentiels situés en zone **E.D.R.L.R.** (Espace de Développement Renforcé du Logement et de la Rénovation) ainsi que ceux en **Z.R.U.** (Zone de Rénovation Urbaine) bénéficient d'une majoration automatique de 10% du montant de la prime.

Les travaux ou investissements éligibles pour déterminer le montant maximum de la prime sont :

- La fourniture, la main-d'œuvre et le placement du matériel d'isolation en ce compris le cas échéant :
 - la pose d'échafaudage ;
 - les structures secondaires nécessaires au maintien et/ou la protection de l'isolant comme par exemple l'ajout d'une ossature pour placer l'isolant;
- La préparation du support.
- Les travaux de pose d'un revêtement protégeant le matériau isolant contre la pénétration de poussière, d'air, d'eau ou de vapeur d'eau ce compris le cas échéant :
 - la pose d'un pare-vapeur ;
 - le plafonnage ;
 - la protection intérieure de l'isolation (plaques de plâtre, panneaux OSB, etc.) ;
 - les travaux de zinguerie offrant une protection à l'isolant mis en œuvre ;
 en cas d'isolation par l'extérieur, la fourniture, la main d'œuvre et le placement d'un parement extérieur protégeant l'isolant (hormis les travaux de peinture)



Les travaux ou investissements **non éligibles** pour déterminer le montant maximum de la prime sont :

- Les coûts des matériaux et de la main-d'œuvre relatifs à la finition et à la décoration (tels que peinture, papier-peint, cornières de finitions, etc.).

La facture de solde devra dissocier ces différents postes. En cas de facture globalisée, le demandeur joindra le devis détaillé permettant de dissocier ces différents postes.

C- CONDITIONS TECHNIQUES A RESPECTER

Le coefficient de résistance thermique R^1 du matériau isolant, mis en œuvre dans le cadre de la prime sur l'entièreté de la surface isolée doit être :

- Si l'isolant est posé côté intérieur du mur : supérieur ou égal à **2,00 m²K/W**.
- Si l'isolant est posé côté extérieur du mur : supérieur ou égal à **3,50 m²K/W**.
- Si l'isolant est posé en coulisse
(= pour remplir le creux entre le mur de parement et le mur porteur) : supérieur ou égal à **1,00 m²K/W**.

Si la couche isolante est constituée d'un seul matériau isolant :

$$R_{\text{isolant}} = e/\lambda$$

où :

e = épaisseur du matériau isolant (en m)

λ = conductivité thermique du matériau isolant (en W/m.K) conforme à :

- un agrément technique belge (ATG), ou européen (ETA) ;
- la valeur reprise dans la base de données EPBD,
- la norme belge NBN B 62-002 (dernière édition)
- un marquage CE ;
- la valeur établie par un organisme certificateur étranger pour autant qu'elle soit agréée par Bruxelles Environnement.

Il est permis de poser l'isolation en plusieurs couches directement adjacentes (= *pas de couche d'air ni de matériau non isolant entre les différentes couches posées*).

Si la couche isolante est constituée de plusieurs matériaux isolants (a et b par exemple):

$$R_{\text{isolant}} = R_{\text{isolant a}} + R_{\text{isolant b}}$$

où :

R_{isolant a} = le coefficient de résistance thermique R du matériau isolant « a » calculé comme ci-dessus

R_{isolant b} = le coefficient de résistance thermique R du matériau isolant « b » calculé comme ci-dessus

Seuls les matériaux isolants posés dans le cadre de la prime sont pris en compte dans le calcul du coefficient R du matériau isolant. Une éventuelle couche existante d'isolant ne sera pas prise en compte dans le calcul du R du matériau isolant.

Un matériau est considéré comme « matériau isolant » si sa conductivité thermique $\lambda \leq 0,055$ W/mK.

D- LISTE DE DOCUMENTS À FOURNIR

- Formulaire de demande de prime(s) énergie
- Attestation de l'entrepreneur
- Copie de toutes les **FACTURES DÉTAILLÉES²** au nom du demandeur, relatives aux prestations réalisées.

Ces factures doivent mentionner au minimum :

- l'adresse du bâtiment concerné ;
- le type, la marque et le modèle de l'isolant ;

¹ Le coefficient de résistance thermique R (en m²K/W) indique le niveau de résistance qu'offre un matériau d'isolation au passage de la chaleur. Plus R est élevé, plus la déperdition de chaleur au travers du matériau est faible.

² Attention : Veillez à ne pas accepter une facture de solde avant la fin des travaux afin de respecter le délai des 12 mois pour l'introduction de votre demande. En cas de non-respect de ce délai votre demande sera irrecevable.



- la surface isolée ;
- la valeur λ de l'isolant ;
- l'épaisseur de l'isolant ;
- la valeur R (m^2K/W) ;
- les coûts détaillés par poste ;
- le numéro d'entreprise de l'entrepreneur qui a effectué les travaux.

Pour les demandes de promesse : en lieu et place des factures détaillées, une copie du cahier des charges ou du devis détaillé, accompagné d'une note descriptive des travaux à réaliser et du matériel à installer.

- Copie des **PREUVES DE PAIEMENT** :
 - Pour les travaux d'un montant < 3 000 € : une copie du ou des extraits bancaires ou une facture portant à la fois la mention « pour acquit », la date et la signature du créancier;
 - Pour les travaux d'un montant \geq 3 000 € : une copie du ou des extraits bancaires uniquement.
- **PHOTOS**, prises pendant les travaux montrant l'épaisseur de l'isolant, une vue d'ensemble de la surface isolée ainsi qu'une vue d'ensemble de l'espace mitoyen dans le cas d'une isolation par l'intérieur (max. 4).

E- PLUS D'INFO

Pour toute demande d'**information**, de **documentation** ou question relative au **traitement** de votre demande de prime :

Bruxelles Environnement
Service Info au 02/775.75.75
info@environnement.brussels

Pour en savoir plus sur l'isolation, visitez sur notre site internet www.environnement.brussels :

- a. notre [Guide Bâtiment Durable](#) :
En particulier, pour plus d'info sur les matériaux isolants, consultez la fiche suivante:
[Choix durable des matériaux d'isolation thermique](#)



F- DERNIERS CONSEILS

Les travaux d'isolation conduisent à une amélioration de l'étanchéité et ne peuvent se faire aux dépens d'un bon système de ventilation. Il est recommandé de le prévoir le cas échéant.

Dans certains cas, il peut être intéressant de combiner cette prime avec la réalisation d'une ventilation performante pour laquelle une prime **B5** peut être obtenue.

Les tableaux ci-dessous reprennent, **à titre d'exemple**, des ordres de grandeur d'épaisseurs à poser pour différents matériaux afin d'atteindre un coefficient de résistance thermique de **3,50 m²K/W** :

Isolation de type naturel composée à + de 85% de composés naturels (à base de fibres végétales ou animales) (liste non exhaustive à titre indicatif)	λ_{ui} (W/mK)		R (m ² K/W)	Epaisseur (cm)	
	de	à		de	à
Cellulose	0,037	0,045	3,5	13	16
Fibre de bois	0,037	0,054		13	19
Fibre de lin	0,037	0,040		13	14
Fibre de chanvre	0,040	0,041		14	15
Fibre de coco	0,047	0,050		17	18
Laine de mouton	0,035	0,045		13	16
Laine de coton	0,040	0,040		14	14
Liège	0,032	0,045		12	16
Plumes	0,040	0,045		14	16
Autres isolants (liste non exhaustive à titre indicatif)	λ_{ui} (W/mK) NBN B 62-002 :2008 tableau A.14a			Epaisseur (cm)	
	de	à	de	à	
MW : Laine minérale (de roche / verre)	0,031	0,044	11	16	
EPS : Polystyrène expansé	0,031	0,045	11	16	
PEF : Polyéthylène extrudé	0,035	0,045	13	16	
XPS : Polystyrène extrudé	0,028	0,038	10	14	
PUR / PIR : Polyuréthane	0,023	0,029	9	11	
PF : Mousse phénolique (ou resol)	0,022	0,038	8	14	
CG : Verre cellulaire	0,038	0,050	14	18	
EPB : Perlite expansée	0,052	0,055	19	20	

ATTENTION :

Ces valeurs sont données à titre purement indicatif et ne vous dispensent pas de calculer **et vérifier** le coefficient R propre au(x) matériau(x) isolant(s) mis en œuvre dans le cadre de votre chantier. Renseignez-vous auprès de votre entrepreneur.

